

监测报告

誉达环监字（2020）第 7044 号

项目名称： 山西阳光焦化集团股份有限公司

污染源自行监测

委托单位： 山西阳光焦化集团股份有限公司

山西誉达环境监测有限公司

二〇二〇年七月



监测报告说明

1、委托单位在委托前应说明监测目的，凡是污染事故调查、环保设施验收监测、仲裁及鉴定监测需在委托书中说明，并由我单位按规范采样、监测；由委托单位自行采样送检的样品，本报告只对送检样品负责，不对样品来源负责。

2、报告无本单位公章及骑缝章无效。

3、报告出具的数据涂改无效，无审核、审定签字无效。

4、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我单位提出，逾期不予受理。无法保存复现的样品不受理申诉。

5、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制本报告。

项 目 名 称：山西阳光焦化集团股份有限公司
污染源自行监测

承 担 单 位：山西誉达环境监测有限公司

法 定 代 表 人：王 鹏 举

项 目 负 责 人：张 琪

报 告 编 写 人：张 琪 孙 江 林

报 告 审 核：张 琪

报 告 审 定：孙 江 林

山西誉达环境监测有限公司

电话：0359-2553080

传真：0359-2553080

邮编：044000

地址：山西省运城市盐湖区盐湖高新技术产业开发区纬三路6号

目 录

一、任务由来.....	1
二、监测内容.....	1
三、质量保证和质量控制.....	1
四、监测结果.....	5
五、监测结论.....	8
附件：检测报告（誉达环检字（2020）第 7044 号）	

一、任务由来

受山西阳光焦化集团股份有限公司委托，山西誉达环境监测有限公司承担了山西阳光焦化集团股份有限公司污染源自行监测工作，我公司技术人员于2020年7月20日依据委托内容对该公司的废水水质进行了监测，根据监测结果编制了本报告。

二、监测内容

表 2-1 监测点位、项目、频次一览表

类别	序号	监测点位	监测项目	监测频次
废水	1	60万吨湿熄焦补水口	pH值、悬浮物、化学需氧量(CODcr)、氨氮、挥发酚、氰化物	监测1天，非连续采集3个样品。
	2	100万吨湿熄焦补水口	pH值、悬浮物、化学需氧量(CODcr)、氨氮、挥发酚、氰化物	
	3	140万吨湿熄焦补水口	pH值、悬浮物、化学需氧量(CODcr)、氨氮、挥发酚、氰化物	
	4	60万吨湿熄焦回用水池	挥发酚	
	5	100万吨湿熄焦回用水池	挥发酚	
	6	140万吨湿熄焦回用水池	挥发酚	

三、质量保证和质量控制

为确保本次监测数据准确、可靠，剪表性强，依据《环境监测质量管理技术导则》(HJ630-2011)、《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)的有关规定，我对监测全程序进行质量控制：

- (1) 监测期间工况负荷详见表 3-1；
- (2) 监测人员持证上岗情况详见表 3-2；
- (3) 监测所用仪器全部经计量部门鉴定合格且在有效期内，详

见表 3-3，监测分析方法详见表 3-4；

(4) 质控数据详见表 3-5；

(5) 根据上报质控数据对监测数据进行了“三校、三审”。

表 3-1a 监测期间生产工况

监测日期	监测对象	设计处理量(m ³ /d)	实际处理量(m ³ /d)	处理负荷(%)
2020.7.20	60 万吨污水处理站	600	577	96.2
	240 万吨污水处理站 (100 万吨+140 万吨)	1680	1540	91.7

表 3-1b 监测期间生产工况

监测日期	生产设施	焦炭设计产量 (t/d)	焦炭实际产量 (t/d)	生产负荷(%)
2020.7.20	60 万吨焦炉	1643	1550	94.3
	100 万吨焦炉	2739	2590	94.5
	140 万吨焦炉	3835	3586	93.5

表 3-2 监测采样、分析人员上岗证一览表

姓名	郭若宁	赵 兴	吕少晨
上岗证号	SXYD18026	SXYD18044	SXYD19012
姓名	王丹阳	朱 蓉	—
上岗证号	SXYD19013	SXYD19014	—

表 3-3 监测分析仪器检定一览表

监测项目	仪器名称及型号	仪器编号	仪器技术指标	检定/校准部门与检定有效期至
pH 值	精密 pH 计 PHS-3E 型	600710N0018 080200	pH: 0-14.00 mv: 0±1999	运城市质量技术监督检验测试所 2020 年 11 月
悬浮物	电子天平 ME204TE/02 型	B629759086	0-220g	
氰化物	分光光度计 721G 型	071113070011	340-1000nm	
挥发酚	分光光度计 721G 型	071112060009		
氨氮	分光光度计 721G 型	071113090035		
化学需氧量 (COD _{Cr})	酸式滴定管	S5001	50ml	深圳市天溯计量检测股份有限公司 2021 年 1 月

表 3-4 监测项目分析方法一览表

类别	监测项目	采样方法依据 (标准名称及编号)	分析方法依据 (标准名称及编号)	分析方法检出限 / 最低检出浓度
废水	pH 值	《污水监测技术规范》 (HJ 91.1-2019)	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》 (GB 6920-86)	—
	悬浮物		《水质 悬浮物的测定 重量法》 (GB 11901-89)	4mg/L
	氰化物		《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法 (HJ 484-2009)	0.004 mg/L
	挥发酚		《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 (HJ 503-2009)	0.01mg/L
	化学需氧量 (COD _{Cr})		《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 (HJ 828-2017)	4mg/L
	氨氮		《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 (HJ 535-2009)	0.025 mg/L

表 3-5 监测质量控制数据及统计结果一览表

监测项目	样品编号	平行双样			加标回收率 (%)		标准样品检查 (mg/L)		结果
		测定值 (mg/L)	相对偏差 (%)	允许偏差 (%)	测定结果	要求范围	测定值	保证值	
氨氮	ZC20700720WS1 [#] -1-1	2.08	0.5	≤10	—	—	—	—	相对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC20700720WS0 [#] -1	2.10							
pH 值 (无量纲)	ZC20700720WS2 [#] -1-1	6.70	0.02 单位	0.05 单位	—	—	—	—	绝对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC20700720WS2 [#] -1-1XP	6.68							
氰化物	ZC20700720WS3 [#] -1-1	0.011	4	≤20	—	—	—	—	相对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC20700720WS0 [#] -2	0.012							
挥发酚	ZC20700720WS5 [#] -1-1	0.022	6	≤25	—	—	—	—	相对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC20700720WS5 [#] -1-1XP	0.025							
pH 值 (无量纲)	ZC20700720WS1 [#] -1-2	6.76	0.01 单位	0.05 单位	—	—	—	—	绝对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC20700720WS0 [#] -3	6.77							
化学需氧量 (COD _{Cr})	ZC20700720WS2 [#] -1-2	76	0.7	≤15	—	—	—	—	相对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC20700720WS0 [#] -4	75							
氨氮	ZC20700720WS3 [#] -1-2	7.01	0.6	≤10	—	—	—	—	相对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC20700720WS3 [#] -1-2XP	6.92							
挥发酚	ZC20700720WS4 [#] -1-2	0.036	5	≤25	—	—	—	—	相对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC20700720WS0 [#] -5	0.040							
挥发酚	ZC20700720WS1 [#] -1-3	0.018	0	≤25	—	—	—	—	相对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC20700720WS1 [#] -1-3XP	0.018							
氰化物	ZC20700720WS2 [#] -1-3	0.161	0.3	≤15	—	—	—	—	相对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC20700720WS2 [#] -1-3XP	0.162							
化学需氧量 (COD _{Cr})	ZC20700720WS3 [#] -1-3	56	2	≤15	—	—	—	—	相对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC20700720WS3 [#] -1-3XP	54							
化学需氧量 (COD _{Cr})	BY2007076	—	—	—	—	—	65	67.7± 4.3	相对偏差 <input type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input checked="" type="checkbox"/>
氨氮	BY2007077	—	—	—	—	—	1.16	1.20± 0.07	相对偏差 <input type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input checked="" type="checkbox"/>
备注	ZC20700720WS0 [#] -X 代表现场平行密码样, ZC20700720WS2 [#] -1-1XP 代表现场平行明码样。								

四、监测结果

表 4-1 60 万吨湿熄焦补水口监测结果一览表 单位: mg/L (pH 值除外)

监测项目 监测点位 频次		pH 值 (无量纲)	悬浮物	氰化物	挥发酚	化学需氧量 (CODcr)	氨氮
湿熄焦废水补 水口 (2020.7.20)	第一次	7.18	7	0.145	0.011	65	2.09
	第二次	6.76	4	0.149	0.015	63	2.41
	第三次	7.09	8	0.150	0.018	67	2.61
日均值		7.01	6	0.148	0.015	65	2.37
标准限值		6-9	70	0.20	0.50	150	25
备注		pH 值、悬浮物、挥发酚、化学需氧量(CODcr)、氨氮、氰化物执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表 1 间接排放标准					

表 4-2 60 万吨湿熄焦回用水池监测结果一览表 单位: mg/L

监测项目 监测点位 频次		挥发酚
湿熄焦废水回用水 池内 (2020.7.20)	第一次	0.033
	第二次	0.038
	第三次	0.036
日均值		0.036
标准限值		0.50
备注		执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表 1 间接排放标准。

表 4-3 100 万吨湿熄焦补水口监测结果一览表 单位: mg/L (pH 值除外)

监测项目 监测点位 频次		pH 值 (无量纲)	悬浮物	氰化物	挥发酚	化学需氧量 (CODcr)	氨氮
湿熄焦废水补 水口 (2020.7.20)	第一次	6.69	10	0.168	ND	73	0.859
	第二次	6.20	5	0.163	ND	76	0.816
	第三次	6.46	6	0.162	ND	74	0.846
日均值		6.45	7	0.164	ND	74	0.840
标准限值		6-9	70	0.20	0.50	150	25
备注		1、“ND”表示未检出,挥发酚检出限为 0.01mg/L,计算用 1/2 检出限 2、pH 值、悬浮物、挥发酚、化学需氧量(CODcr)、氨氮、氰化物执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表 1 间接排放标准					

表 4-4 100 万吨湿熄焦回用水池监测结果一览表 单位: mg/L


监测项目		挥发酚
监测点位 频次		
湿熄焦废水回用水池内 (2020.7.20)	第一次	0.024
	第二次	0.022
	第三次	0.029
日均值		0.025
标准限值		0.50
备注		执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表1间接排放标准。

表 4-5 140 万吨湿熄焦补水口监测结果一览表 单位: mg/L (pH 值除外)

监测项目		pH 值 (无量纲)	悬浮物	氰化物	挥发酚	化学需氧量 (CODcr)	氨氮
监测点位 频次							
湿熄焦废水补水口 (2020.7.20)	第一次	7.57	11	0.012	ND	53	6.51
	第二次	7.65	6	0.042	ND	55	6.96
	第三次	7.48	9	0.020	ND	55	7.22
日均值		7.57	9	0.025	ND	54	6.90
标准限值		6-9	70	0.20	0.50	150	25
备注		1、“ND”表示未检出,挥发酚检出限为0.01mg/L,计算用1/2检出限 2、pH值、悬浮物、挥发酚、化学需氧量(CODcr)、氨氮、氰化物执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表1间接排放标准					

表 4-6 140 万吨湿熄焦回用水池监测结果一览表 单位: mg/L

监测项目		挥发酚
监测点位 频次		
湿熄焦废水回用水池内 (2020.7.20)	第一次	0.025
	第二次	0.025
	第三次	0.022
日均值		0.024
标准限值		0.50
备注		执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表1间接排放标准。



★: 污水监测点位

图 1 污水监测点位平面示意图

五、监测结论

由监测结果可知，监测期间：山西阳光焦化集团股份有限公司 60 万吨湿熄焦补水口废水、100 万吨湿熄焦补水口废水及 140 万吨湿熄焦补水口废水的 pH 值和悬浮物、化学需氧量(COD_{cr})、氨氮、挥发酚、氰化物的浓度均达到《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012) 表 1 中相应的标准限值要求。

60 万吨湿熄焦回用水池废水、100 万吨湿熄焦回用水池废水及 140 万吨湿熄焦回用水池废水的挥发酚浓度均达到《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012) 表 1 中相应的标准限值要求。

.....报告结束.....



150412050733
有效期至2021年10月04日

检测报告

誉达环检字（2020）第 7044 号

项目名称：山西阳光焦化集团股份有限公司

污染源自行监测

委托单位：山西阳光焦化集团股份有限公司

山西誉达环境监测有限公司

二〇二〇年七月



检测报告说明

- 1、本报告无本单位公章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、本报告出具的数据涂改无效，无审核、批准签字无效。
- 3、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我单位提出，逾期不予受理。无法保存复现的样品不受理申诉。
- 4、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制本报告。
- 5、本报告仅对本次检测负责。

山西誉达环境监测有限公司

电话：0359-2553080

传真：0359-2553080

邮编：044000

地址：山西省运城市盐湖区盐湖高新技术产业开发区纬三路 6 号

目 录

一、项目概况.....	1
二、监测内容.....	2
三、质量保证和质量控制.....	2
四、监测结果.....	4

一、项目概况

表 1-1 项目基本情况

项目名称	山西阳光焦化集团股份有限公司污染源自行监测				
监测地点	山西阳光焦化集团股份有限公司				
委托单位	山西阳光焦化集团股份有限公司				
联系人	吕军峰		联系电话	18435982168	
监测类别	委托 <input checked="" type="checkbox"/> 现状 <input type="checkbox"/> 环评 <input type="checkbox"/> 竣工 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
监测内容	详见表 2-1		监测(采样)日期	2020/7/20	
交接日期	2020/7/20		分析日期	2020/7/20 ~ 2020/7/21	
监测依据	详见表 3-1		主要仪器设备及编号	详见表 3-2	
样品情况	样品类别	样品数量			样品状态
	废水	pH 值 9 个、悬浮物 9 个、 化学需氧量(CODcr)9 个、 氨氮 9 个、挥发酚 18 个、氰化物 9 个			液态、密封、完好
监测结论	详见表 4-1~表 4-6				
现场环境	温度: 27.5~33.3℃		大气压: 95.4~95.7kPa		
实验室环境	温度: 27.7~29.8℃		湿度: 44~56%RH		
监测人员	姓名	郭若宁	赵兴	吕少晨	
	上岗证号	SXYD18026	SXYD18044	SXYD19012	
	姓名	王丹阳	朱蓉	—	
	上岗证号	SXYD19013	SXYD19014	—	
批准人	闫张 2020年7月24日		审核人	闫欣 2020年7月4日	
备注	—				
录入	张琪 孙江林		校对	赵兴	打印日期 2020/7/24

二、监测内容

表 2-1 监测点位、项目、频次一览表

类别	序号	监测点位	监测项目	监测频次
废水	1	60万吨湿熄焦补水口	pH值、悬浮物、化学需氧量(CODcr)、氨氮、挥发酚、氰化物	监测1天,非连续采集3个样品。
	2	100万吨湿熄焦补水口	pH值、悬浮物、化学需氧量(CODcr)、氨氮、挥发酚、氰化物	
	3	140万吨湿熄焦补水口	pH值、悬浮物、化学需氧量(CODcr)、氨氮、挥发酚、氰化物	
	4	60万吨湿熄焦回用水池	挥发酚	
	5	100万吨湿熄焦回用水池	挥发酚	
	6	140万吨湿熄焦回用水池	挥发酚	

三、质量保证和质量控制

表 3-1 监测项目分析方法一览表

类别	监测项目	采样方法依据 (标准名称及编号)	分析方法依据 (标准名称及编号)	分析方法检出限 /最低检出浓度
废水	pH值	《污水监测技术规范》 (HJ 91.1-2019)	《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 (GB 6920-86)	—
	悬浮物		《水质 悬浮物的测定 重量法》 (GB 11901-89)	4mg/L
	氰化物		《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》异烟酸-吡啶啉酮分光光度法(HJ 484-2009)	0.004 mg/L
	挥发酚		《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 (HJ 503-2009)	0.01mg/L
	化学需氧量(CODcr)		《水质 化学需氧量(CODcr)的测定 重铬酸盐法》(HJ 828-2017)	4mg/L
	氨氮		《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)	0.025 mg/L

表 3-2 监测使用仪器检定情况一览表

监测类别	监测项目	仪器名称及型号	仪器编号	仪器技术指标	检定/校准部门与 检定有效期至
废水	pH值	精密 pH计 PHS-3E型	600710N001808 0200	pH: 0-14.00 mv: 0-±1999	运城市质量技术监督检测所 2020年11月
	悬浮物	电子天平 ME204TE/02型	B629759086	0-220g	
	氰化物	分光光度计 721G型	071113070011	340-1000nm	
	挥发酚	分光光度计 721G型	071112060009		
	氨氮	分光光度计 721G型	071113090035		
	化学需氧量(CODcr)	酸式滴定管	S5001	50ml	深圳市天溯计量检测股份有限公司 2021年1月

表 3-3 监测质量控制数据及统计结果一览表

监测项目	样品编号	平行双样			加标回收率(%)		标准样品检查(mg/L)		结果
		测定值(mg/L)	相对偏差(%)	允许偏差(%)	测定结果	要求范围	测定值	保证值	
氨氮	ZC20700720WS1#-1-1	2.08	0.5	≤10	—	—	—	—	相对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC20700720WS0#-1	2.10							
pH 值 (无量纲)	ZC20700720WS2#-1-1	6.70	0.02 单位	0.05 单位	—	—	—	—	绝对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC20700720WS2#-1-1XP	6.68							
氰化物	ZC20700720WS3#-1-1	0.011	4	≤20	—	—	—	—	相对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC20700720WS0#-2	0.012							
挥发酚	ZC20700720WS5#-1-1	0.022	6	≤25	—	—	—	—	相对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC20700720WS5#-1-1XP	0.025							
pH 值 (无量纲)	ZC20700720WS1#-1-2	6.76	0.01 单位	0.05 单位	—	—	—	—	绝对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC20700720WS0#-3	6.77							
化学需氧量 (COD _{Cr})	ZC20700720WS2#-1-2	76	0.7	≤15	—	—	—	—	相对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC20700720WS0#-4	75							
氨氮	ZC20700720WS3#-1-2	7.01	0.6	≤10	—	—	—	—	相对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC20700720WS3#-1-2XP	6.92							
挥发酚	ZC20700720WS4#-1-2	0.036	5	≤25	—	—	—	—	相对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC20700720WS0#-5	0.040							
挥发酚	ZC20700720WS1#-1-3	0.018	0	≤25	—	—	—	—	相对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC20700720WS1#-1-3XP	0.018							
氰化物	ZC20700720WS2#-1-3	0.161	0.3	≤15	—	—	—	—	相对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC20700720WS2#-1-3XP	0.162							
化学需氧量 (COD _{Cr})	ZC20700720WS3#-1-3	56	2	≤15	—	—	—	—	相对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC20700720WS3#-1-3XP	54							
化学需氧量 (COD _{Cr})	BY2007076	—	—	—	—	—	65	67.7± 4.3	相对偏差 <input type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input checked="" type="checkbox"/>
氨氮	BY2007077	—	—	—	—	—	1.16	1.20± 0.07	相对偏差 <input type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input checked="" type="checkbox"/>
备注	ZC20700720WS0#-X 代表现场平行密码样, ZC20700720WS2#-1-1XP 代表现场平行明码样。								

四、监测结果

表 4-1 60 万吨湿熄焦补水口监测结果一览表 单位: mg/L (pH 值除外)

监测点位		监测项目	pH (无量纲)	悬浮物	氰化物	挥发酚	化学需氧量 (COD _{Cr})	氨氮
湿熄焦废水 补水口 (2020.7.20)	ZC20700720 WS1#-1-1		7.18	7	0.145	0.011	65	2.09
	ZC20700720 WS1#-1-2		6.76	4	0.149	0.015	63	2.41
	ZC20700720 WS1#-1-3		7.09	8	0.150	0.018	67	2.61
备注		—						

表 4-2 60 万吨湿熄焦回用水池监测结果一览表 单位: mg/L

监测点位		监测项目	挥发酚
湿熄焦废水回 用水 (2020.7.20)	ZC20700720WS4#-1-1		0.033
	ZC20700720WS4#-1-2		0.038
	ZC20700720WS4#-1-3		0.036
备注		—	

表 4-3 100 万吨湿熄焦补水口监测结果一览表 单位: mg/L (pH 值除外)

监测点位		监测项目	pH (无量纲)	悬浮物	氰化物	挥发酚	化学需氧量 (COD _{Cr})	氨氮
湿熄焦废水补 水口 (2020.7.20)	ZC20700720 WS2#-1-1		6.69	10	0.168	ND	73	0.859
	ZC20700720 WS2#-1-2		6.20	5	0.163	ND	76	0.816
	ZC20700720 WS2#-1-3		6.46	6	0.162	ND	74	0.846
备注		“ND”表示未检出,挥发酚检出限为0.01mg/L						

表 4-4

100 万吨湿熄焦回用水池监测结果一览表

单位: mg/L

监测点位		监测项目	挥发酚
湿熄焦废水回用水 (2020.7.20)	ZC20700720WS5#-1-1		0.024
	ZC20700720WS5#-1-2		0.022
	ZC20700720WS5#-1-3		0.029
备注			—

表 4-5

140 万吨湿熄焦补水口监测结果一览表

单位: mg/L (pH 值除外)


监测点位		监测项目	pH (无量纲)	悬浮物	氰化物	挥发酚	化学需氧量 (CODcr)	氨氮	
湿熄焦废水补水口 (2020.7.20)	ZC20700720WS3#-1-1		7.57	11	0.012	ND	53	6.51	
	ZC20700720WS3#-1-2		7.65	6	0.042	ND	55	6.96	
	ZC20700720WS3#-1-3		7.48	9	0.020	ND	55	7.22	
备注		“ND”表示未检出, 挥发酚检出限为 0.01mg/L							

表 4-6

140 万吨湿熄焦回用水池监测结果一览表

单位: mg/L

监测点位		监测项目	挥发酚
湿熄焦废水回用水 (2020.7.20)	ZC20700720WS6#-1-1		0.025
	ZC20700720WS6#-1-2		0.025
	ZC20700720WS6#-1-3		0.022
备注			—



★: 污水监测点位

图 1 污水监测点位平面示意图

.....报告结束.....